

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ //00/2288-A-A/FIRESERVICE/NOC/2023/BILASPUR-A /फायर सर्विस / एन°ओ°सी°
/2024/ बिलासपुर

दिनांक : 03/07/2024


प्रमाणित किया जाता है कि श्री BRILLIANT PUBLIC SCHOOL के परिसर Brilliant Public School, Seepat Road, Bahatarai, Bilaspur (C.G.) 495006 में स्थित BRILLIANT PUBLIC SCHOOL का इस विभाग द्वारा ""अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र"" पत्र क्रमांक- //00/2288-A-A/FIRESERVICE/NOC/2023/BILASPUR दिनांक 27/07/2023 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री दीपांकुर सामुएल नाथ द्वारा श्री श्री विजय कुमार मिश्रा की उपस्थिति में दिनांक 29/06/2024 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से BRILLIANT PUBLIC SCHOOL में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः BRILLIANT PUBLIC SCHOOL की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
- निरीक्षण टीम की अनुशंसा अनुसार संस्था में वाटर रिसोर्स बढ़ाने, अतिरिक्त होस रील लगाने एवं असेंबली हॉल में आटोमेटिक स्मोक डिटेक्टर लगाने की शर्त पर Fire NOC का नवीनीकरण किया जाता है।



जारी दिनांक : 03/07/2024



प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर